



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620

Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 01.09.2021 № 7309

г.Глазов

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Глазове Варанкиной Анной Александровной

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внеплановой выездной проверки на основании Решения о проведении внеплановой выездной проверки о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «17» августа 2021 г. № 69 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Исаковская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МБОУ «Исаковская СОШ») ИНН 1802003495 КПП 183701001 ОГРН 1021800585597 по адресу: 427528, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Исаково, ул. Школьная, д.1, д. Ушур, ул. Юбилейная, д.2

выявлены нарушения обязательных требований законодательства:

ст. 11 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

выразившихся в невыполнении предписания № 3931 от 09.06.2021г

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. В МБОУ «Исаковская СОШ» ремонт крыши не проведен. В школе на пищеблоке по адресу: 427528, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Исаково, ул. Школьная, д.1 из-за протекания крыши имеются дефекты отделки потолка на пищеблоке в виде подтеков, намокания, что не соответствует п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.3, п. 1.1, п. 1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. На пищеблоке по адресу: 427528, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Исаково, ул. Школьная, д.1 для мытья кухонной посуды используется одна моечная ванна, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздел VI таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
3. На пищеблоке по адресу: Балезинский район, д. Ушур, ул. Юбилейная, д.2 используют посуду для приготовления блюд из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. Согласно протоколу измерения искусственной освещенности № 244 /О от 19.08.2021г. уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим требованиям в следующих помещениях:

по адресу: 427528, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Исаково, ул. Школьная, д.1: - кабинет 1-3 класса, у доски - уровень искусственной освещенности составил 175 +/- 16,1 лк при норме 500 лк;

по адресу: 427528, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Ушур, ул. Юбилейная, д.2:

- кабинет 6 класса, у доски - уровень искусственной освещенности составил 387 +/- 35,7 лк при норме 500 лк;

- кабинет 6 класса, 1 ряд 1 парта - уровень искусственной освещенности составил 258 +/- 23,8 лк при норме 300 лк;

- игровая дошкольной группы - уровень искусственной освещенности составил 336 +/- 31,0 лк при норме 400 лк;

- раздевальная дошкольной группы - уровень искусственной освещенности составил 76 +/- 7,0 лк при норме 200 лк, что является нарушением требований п. 2.8.1, п.п. 2.8.5 СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел V п. 144, таблица 5.54 п. 10, п. 14, п.15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу измерения коэффициента пульсации № 144 /О от 19.08.2021г. уровень пульсации не соответствует гигиеническим требованиям в следующих помещениях:

по адресу: 427528, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Ушур, ул. Юбилейная, д.2:

- кабинет 6 класса, у доски - коэффициент пульсации составил 37 +/- 4,2 % при норме 10 %;

- кабинет 6 класса, 1 ряд 1 парта - коэффициент пульсации составил 18 +/- 2,0 % при норме 10 %;

- игровая дошкольной группы - коэффициент пульсации составил 21 +/- 2,4 % при норме 10 %, что является нарушением требований п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел V п. 144, таблица 5.54 п. 10, п.15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Исаковская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МБОУ «Исаковская СОШ») ИНН 1802003495 КПП 183701001 ОГРН 1021800585597 по адресу: 427528, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Исаково, ул. Школьная, д.1, д. Ушур, ул. Юбилейная, д.2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Привести внутреннюю отделку производственных помещений столовой по адресу: 427528, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Исаково, ул. Школьная, д.1 в соответствии с гигиеническими требованиями.

2. Обеспечить наличие двух моечных ванн для кухонной посуды на пищеблоке по адресу: 427528, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Исаково, ул. Школьная, д.1в

соответствии с гигиеническими требованиями.

3. В структурном подразделении школы по адресу: 427528, Удмуртская Республика, Базинский район, д. Ушур, ул. Юбилейная, д.2 на пищеблоке использовать посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали.
4. Уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации привести в соответствие гигиеническим требованиям в помещениях школы и дошкольной группы по адресу: 427528, Удмуртская Республика, Базинский район, д. Исаково, ул. Школьная, д.1, д. Ушур, ул. Юбилейная, д.2

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Исаковская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МБОУ «Исаковская СОШ») по адресу: 427528, Удмуртская Республика, Базинский район, д. Исаково, ул. Школьная, д.1

ИНН 1802003495 КПП 183701001 ОГРН 1021800585597

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 27-а **в срок до 01.08.2022 г.**

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Глазове



(подпись)

А.А. Варанкина
(расшифровка подписи)

С предписанием ознакомлен(а),
предписание получил(а)

« 02 » 09 2021 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)